

Obec Deštná  
Tomáš Kraut, starosta  
Deštná 61  
Letovice  
679 61

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 221/24/V  
Vyřizuje: Vančura  
Tel.: 734 692 768  
Datum: 2.1.2024

### **Deštná - nedostatečná kapacita vodních zdrojů pro zásobování obce**

Vážený pane starosto,

informujeme Vás touto cestou o stavu zásobování pitnou vodou a o kapacitě vodních zdrojů ve Vaší obci.

Obec Deštná je zásobována ze dvou vodních zdrojů. Jedná se o pramenní jímku na pozemku parc. č. 131 a kopanou studnu na pozemku parc. č. 133/2 s jímácím zářezem na pozemku parc. č. 140 vše v k. ú. Deštná. V oplocení pramenní jímky se dále nachází 2 kopané studny nenapojené na systém vodovodu, ale jejich vydatnost ověřená krátkodobou čerpací zkouškou provedenou v roce 2012 není vhodná k trvalému odběru pro veřejný vodovod, protože se celkově z obou studní pohybuje pouze v jednotkách centilitrů za sekundu.

Nepříznivé klimatické podmínky v uplynulých letech s výhledem spíše pokračujícího trendu nedostatku srážek značně omezily vydatnost stávajících vodních zdrojů pro obec. V uplynulých letech docházelo i k situacím, kdy vodní zdroje nebyly schopny pokrýt potřeby obce a veřejný vodovod musel být dotován návozem vody cisternami do vodojemu:

10/2016	55 m <sup>3</sup>
07/2019	56 m <sup>3</sup>
07/2023	48 m <sup>3</sup>

Stávající vodní zdroje nemají dostatečnou kapacitu pro trvalé plynulé zásobování obce pitnou vodou. V současné době probíhají práce na vyhledání posilujícího vrtu. Zapojení nového vrtu i v případě úspěšného průzkumu si vyžádá min. další 3 roky. Z tohoto důvodu jsme nuceni jako zodpovědný provozovatel zajistit taková opatření, aby nebyli poškozeni stávající odběratelé, kteří mají uzavřeny platné Smlouvy na odběr pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Do doby posílení vodních zdrojů pro obec, pravděpodobně napojením nového vrtu:

- budeme souhlasit s napojením na vodovod pouze u stávajících nemovitostí, které ještě nemají vodovodní přípojku
- nebudeme vydávat souhlasy s napojením nových staveb na veřejný vodovod
- vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro požární účely z důvodu možného nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu
- požádáme vodoprávní úřad o vydání opatření obecné povahy omezující užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - zákaz zalévání zeleně, mytí automobilů, napouštění bazénů a pod.

Žádáme Vás tímto, vážený pane starosto, o informování občanů ve Vaší obci.

Děkujeme za spolupráci

Ing. Pavel Mikulášek  
VTN divize Boskovice

Na vědomí:

- Stavební úřad Letovice
- MěÚ Boskovice, odbor životního prostředí
- „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
- HZS JmK